



项目编号：SCBZJGSFWZX[2019]02 号

巴中市机关事务服务中心热水器

采购项目询价文件

巴中市机关事务服务中心拟对巴中市机关事务服务中心热水器采购项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

- 1、项目编号：SCBZJGSFWZX[2019]02 号
- 2、采购项目名称：巴中市机关事务服务中心热水器采购项目
- 3、采购人：巴中市机关事务服务中心
- 4、采购代理机构：四川振嘉工程招标代理有限公司

二、资金情况

资金来源及控制金额：自筹资金；29.4 万元。

三、采购项目清单

序号	名称	数量	单位	备注
1	热水器	5	台	巴中市政中心主楼、巴中市文化馆多功能厅、巴中市政东楼、巴中市领导干部周转房、巴中市市级机关食堂
2	辅材	1	批	按照项目技术要求中提供

四、项目技术参数

序号	项目实施地点	设备名称	技术参数	数量	备注
1	巴中市 政中心 主楼	热水器	(1) 主机: 制热量$\geq 38\text{kw}$, 额定功率$\leq 10\text{kw}$, 热水产量$\geq 800\text{L/H}$, 出水温度 $20-55^{\circ}\text{C}$。 (2) 水泵 1: 电源参数 $1\sim 220\text{v}/50\text{hz}$, 输入功率$\leq 500\text{w}$, 输出功率$\geq 230\text{w}$, 介质温度$\geq 90^{\circ}\text{C}$, 最大扬程$\geq 6\text{m}$, 最大流量$\geq 270\text{L/min}$, 额定流量$\geq 200\text{L/min}$, 额定扬程$\geq 3.5\text{m}$, 进口尺寸$\leq 50\text{mm}$, 出口尺寸$\leq 50\text{mm}$, 最大承压$\geq 4\text{bar}$, 泵体铸铁, 叶轮工程塑料, 轴不锈钢, 机械密封石墨&陶瓷。 (3) 水泵 2: 电源参数 $1\sim 220\text{v}/50\text{hz}$, 输入功率$\leq 240\text{w}$, 输出功率$\geq 140\text{w}$, 介质温度$\geq 90^{\circ}\text{C}$, 最大扬程$\geq 4\text{m}$, 最大流量$\geq 240\text{L/min}$, 额定流量$\geq 170\text{L/min}$, 额定扬程$\geq 2.5\text{m}$, 进口尺寸$\leq 50\text{mm}$, 出口尺寸$\leq 50\text{mm}$, 最大承压$\geq 4\text{bar}$, 泵体铸铁, 叶轮工程塑料, 轴不锈钢, 机械密封石墨&陶瓷。 (4) 水泵 3: 电源参数 $1\sim 220\text{v}/50\text{hz}$, 输入功率$\leq 160\text{w}$, 输出功率$\geq 90\text{w}$, 介质温度$\geq 90^{\circ}\text{C}$, 最大扬程$\geq 4\text{m}$, 最大流量$\geq 120\text{L/min}$, 额定流量$\geq 80\text{L/min}$, 额定扬程$\geq 2.5\text{m}$, 进口尺寸$\leq 40\text{mm}$, 出口尺寸$\leq 40\text{mm}$, 最大承压$\geq 4\text{bar}$, 泵体铸铁, 叶轮工程塑料, 轴不锈钢, 机械密封石墨&陶瓷。 (5) 圆柱形水箱: 水箱材质为不锈钢, 厚度$\leq 10\text{cm}$, 水箱容量$\geq 7\text{T}$, 保温层厚度$\geq 4\text{cm}$, 水箱形状立式或卧式。 (6) 电源线、信号线和配电控制箱须符合国标产品。	1 台	

			(7) 热水主管开孔数量≤ 240个, 尺寸$\leq 110\text{mm}$。 (8) 热水主管安装工作量 30 个工作日。 (9) 104 根高压水管:长 50cm, 热水管。		
2	巴中市 文化馆 多功能 厅	热水器	(1) 主机: 制热量$\geq 9\text{kw}$, 额定功率$\leq 3\text{kw}$, 热水产量$\geq 200\text{L/H}$, 出水温度 $20-55^{\circ}\text{C}$。 (2) 水泵 1: 电源参数 $1\sim 220\text{v}/50\text{hz}$, 输入功率$\leq 160\text{w}$, 输出功率$\geq 90\text{w}$, 介质温度$\geq 90^{\circ}\text{C}$, 最大扬程$\geq 4\text{m}$, 最大流量$\geq 120\text{L/min}$, 额定流量$\geq 80\text{L/min}$, 额定扬程$\geq 2.5\text{m}$, 进口尺寸$\leq 40\text{mm}$, 出口尺寸$\leq 40\text{mm}$, 最大承压$\geq 4\text{bar}$, 泵体铸铁, 叶轮工程塑料, 轴不锈钢, 机械密封石墨&陶瓷。 (3) 水泵 2: 电源参数 $1\sim 220\text{v}/50\text{hz}$, 输入功率$\leq 350\text{w}$, 输出功率$\geq 190\text{w}$, 介质温度$\geq 85^{\circ}\text{C}$, 最大扬程$\geq 13\text{m}$, 最大流量$\geq 75\text{L/min}$, 额定流量$\geq 35\text{L/min}$, 额定扬程$\geq 9\text{m}$, 进口尺寸$\leq 25\text{mm}$, 出口尺寸$\leq 25\text{mm}$, 最大承压$\geq 4\text{bar}$, 泵体铸铁, 叶轮工程塑料, 轴不锈钢, 机械密封石墨&陶瓷。 (4) 圆柱形水箱: 水箱材质不锈钢, 厚度$\leq 10\text{cm}$, 水箱容量$\geq 0.4\text{T}$, 保温层厚度$\geq 4\text{cm}$, 水箱形状立式或卧式。 (5) 电源线、信号线和配电控制箱须符合国标产品。 (6) 热水主管开孔数量≤ 15个, 尺寸$\leq 110\text{mm}$。 (7) 6 根高压水管:长 50cm, 热水管。	1 台	
3	巴中市 政东楼	热水器	(1) 主机: 制热量$\geq 9\text{kw}$, 额定功率$\leq 3\text{kw}$, 热水产量$\geq 200\text{L/H}$, 出水温度 $20-55^{\circ}\text{C}$。 (2) 水泵 1: 电源参数 $1\sim 220\text{v}/50\text{hz}$, 输入功率$\leq 160\text{w}$, 输出功率$\geq 90\text{w}$, 介质温度$\geq 90^{\circ}\text{C}$, 最大扬程$\geq 4\text{m}$, 最大流量$\geq 120\text{L/min}$, 额定流量$\geq 80\text{L/min}$, 额定扬程$\geq 2.5\text{m}$, 进口尺寸$\leq 40\text{mm}$, 出口尺寸$\leq$	1 台	

			40mm, 最大承压$\geq 4\text{bar}$, 泵体铸铁, 叶轮工程塑料, 轴不锈钢, 机械密封石墨&陶瓷。 (3) 水泵 2: 电源参数 1~220v/50Hz, 额定功率$\leq 0.6\text{kw}$, 介质温度$\leq 95^{\circ}\text{C}$, 最大扬程$\geq 40\text{m}$, 最大流量$\geq 80\text{L/min}$, 最大承压$\geq 8\text{bar}$, 泵体铸铁, 叶轮不锈钢, 轴不锈钢, 机械密封石墨&碳化硅。 (4) 圆柱形水箱: 水箱材质为不锈钢, 厚度$\leq 10\text{cm}$, 水箱容量$\geq 0.7\text{T}$, 保温层厚度$\geq 4\text{cm}$, 水箱形状立式或卧式。 (5) 电源线、信号线和配电控制箱须符合国标产品。 (6) 热水主管开孔数量≤ 35个, 尺寸$\leq 110\text{mm}$。 (7) 10 根高压水管:长 50cm, 热水管。		
4	巴中市 领导干部 周转 房	热水器	(1) 主机: 天然气热水器。 (2) 产品能效≥ 2级。 (3) 产品容量$\geq 10\text{L}$。 (4) 产品适应水压: 0.05–1.0Mpa。 (5) 回水控制器: 电源参数 1–220v/50Hz, 承压$\geq 8\text{bar}$, 介质温度$\leq 95^{\circ}\text{C}$, 额定扬程$\geq 4\text{m}$, 额定流量$\geq 12\text{L/min}$。	1 台	
		辅材	PP-R25 热水管 50 米、PP-R20 热水管 50 米、燃气管 60 米、25 直接 10 个、25$\times$20 三通 5 个、20 三通 5 个、20 直接 5 个、20 内丝弯头 5 个、20 内丝三通 5 个、25 球阀 2 个、20 球阀 5 个、开孔 5 个、DN25 保温棉 50 米、DN20 保温棉 50 米。	1 批	
5	巴中市 市级机 关食堂	热水器	(1) 主机: 天然气热水器。 (2) 产品能效≥ 2级。 (3) 产品容量$\geq 10\text{L}$。 (4) 产品适应水压: 0.05–1.0Mpa。 (5) 回水控制器: 电源参数 1–220v/50Hz, 承压$\geq$	1 台	

			8bar，介质温度 $\leq 95^{\circ}\text{C}$ ，额定扬程 $\geq 4\text{m}$ ，额定流量 $\geq 12\text{L/min}$ 。		
		辅材	PP-R25 热水管 80 米、PP-R20 热水管 80 米、燃气管 60 米、25 直接 10 个、25 $\times$ 20 三通 5 个、20 三通 5 个、20 直接 5 个、20 内丝弯头 5 个、20 内丝三通 5 个、25 球阀 2 个、20 球阀 5 个、开孔 5 个、DN25 保温棉 80 米、DN20 保温棉 80 米。	1 批	

五、商务要求

(一) 交货时间及安装调试：合同签订后 30 个工作日内安装调试完毕。

(二) 交货地点（或项目实施地点）：甲方指定。

(三) 付款方式：签订合同提交发票后，支付合同总价款的 30%；经安装调试完毕通过验收合格后，支付合同总价款的 65%；剩余 5% 转为质量保证金，1 年后无息退还。

(四) 交货时须提供质检部门针对本批次产品出示的产品合格证。

(五) 投标供应商须在巴中市范围内有设有专业的售后服务网点（提供资料）。

(六) 质保期：质保期二年，质保期内，中标人有责任解决所提供的设备的任何问题，并提供免费换新。质保期后实行二年保修；在维修时应根据故障情况采取相应的维修措施。

(七) 投标供应商若提供虚假响应技术指标及文书谋取中标者一律视为无效投标，并按照相关的法律法规进行处罚。

(八) 本项目中巴中市政中心主楼、巴中市文化馆多功能厅、巴

中市政东楼、设备间及用水末端的所有管材、管件、水龙头、保温等材料由甲方提供，乙方负责实施安装。巴中市领导干部周转房、巴中市市级机关食堂的热水系统材料由乙方提供并负责实施安装。

(九)乙方自觉做好项目实施施工中成品保护,尽量减少破损面,因施工所需造成的装修破损由甲方负责。

六、验收及其他要求

(一)验收标准:按照《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购项目需求论证和履约验收办法>的通知》(川财采〔2015〕32号)文件规定进行验收。

(二)其他要求:如中标人按照采购合同、投标文件及招标文件的约定履约,因中标人本身或派出工作人员执行不力,经采购人指出且在30日内累积达到3次的,采购人有权执行合同罚则或终止合同;因中标人本身或派出工作人员执行不力直接影响到采购人正常工作开展的,采购人有权执行合同罚则或终止合同;

七、供应商资质要求

(一)具有独立承担民事责任的能力

1、供应商若为企业法人:提供“统一社会信用代码营业执照”;未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”;

2、若为事业法人:提供“统一社会信用代码法人 登记证书”;未换证的提交“事业法人登记证书组织机构代码证”;

3、若为其他组织:提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”;

4、若为自然人:提供“身份证明材料”。

(二)具有良好的商业信誉

可提供承诺函或相关证明材料。

(三)具有健全的财务会计制度

1、可提供 2018 年度经会计师事务所审计的财务报告复印件或公司内部财务报表(包括负债表、利润表和现金流量表),也可提供距文件递交截止日前一年内银行出具的资信证明(复印件);

2、供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的,也可提供在工商备案的公司章程(复印件)或相应时间的财务报表。

(四)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

可提供承诺函或相关证明材料。

(五)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1、提供投标人缴纳 2019 年 1 月 1 日以来任意一个月缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明材料的复印件。

2、提供投标人缴纳 2019 年 1 月 1 日以来任意一个月的缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料复印件。

(六)参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录

可提供承诺函或相关证明材料。

(七)参加本项目的供应商法定代表人/主要负责人近 3 年内不得具有行贿犯罪记录

可提供承诺函或相关证明材料。

(八) 参加本项目供应商未被信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

可提供承诺函或相关证明材料。

(九) 法定代表人/单位负责人身份证明书原件及法定代表人/单位负责人有效身份证复印件

(十) 法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权代表的身份证复印件

注:1、附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件;

2、法定代表人/单位负责人参与时不需要提供。

(十一) 投标保证金缴纳凭证复印件

注:1、所提供复印件须加盖公司鲜章。

2、承诺函仅须提供一份,但须涵盖招标文件中所有需要承诺

(十二) 参加本项目供应商未被信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

可提供承诺函或相关证明材料。

备注:1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,对小型和微型企业产品的价格给予10%

的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、对不发达地区和少数民族地区的企业的价格给予 **5%** 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在响应文件中提供证明材料。

3、对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照 **6%** 的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。

4、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5、所提供复印件须加盖公司鲜章

八、其他响应文件

- （1）投标函；
- （2）报价表；（单独密封）
- （3）供应商基本情况；
- （4）技术、服务响应偏离表；
- （5）商务应答表；
- （6）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；
- （7）中小企业（监狱企业）声明函（如有）；

(8) 残疾人福利性单位声明函(如有);

(9) 知识产权声明函;

(10) 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表;

(11) 售后服务方案(格式自拟);

(12) 询价保证金缴纳凭证复印件;

(13) 投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件(优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则,投标人提供的投标文件将作为无效投标处理,即使中标也将取消中标资格)(实质性要求);

(14) 投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。(格式自拟);

注:投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的,投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权,如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的,以提供虚假材料谋取中标处理(实质性要求)。

注:以上材料须盖鲜章

九、响应文件的印制、签署及密封

投标人应准备资格性响应文件正本1份、副本2份;其他响应文件正本1份、副本2份;报价表1份。投标人应在响应文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号(如有分包)。

响应文件包括资格性响应文件、其他性响应文件及单独提交的

“报价表”。响应文件应当密封，其中资格性响应文件、其他性响应文件、报价表应当分别单独密封。投标文件的密封袋上应当按要求注明投标人名称、项目编号、项目名称、文件类别及分包号(如有分包)。

十、确定成交供应商的原则

按最低评标价法进行评审。

十一、文件获取方式、时间、地点

询价文件自 2019 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日 09:30-12:00;15:00-17:00(北京时间,法定节假日除外)在巴中市江北大道西段凯悦名城9栋12楼(四川振嘉工程招标代理有限公司)获取。

本项目询价文件有偿获取,询价文件售价:人民币 300/份(询价文件售后不退,询价资格不能转让)。

本项目询价文件现场报名获取文件(资格不能转让)。

获取文件时,经办人员现场提交以下资料:单位介绍信、经办人身份证明、营业执照(所提供的资料须盖鲜章)。

十二、递交响应文件截止时间

2020 年 01 月 03 日 10:20(北京时间)。

十三、递交响应文件地点

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件,采购代理机构恕不接收。本次采购可以接收邮寄的响应文件,但因邮寄导致投标截止时间以后送达的响应文件,响应文件不予接收。

十四、询价地点

巴中市江北大道西段凯悦名城9栋12楼（四川振嘉工程招标代理有限公司）

联系电话：0827-8668888

十五、投标保证金

1、金额：2900元（大写：贰仟玖佰元整）。

2、投标保证金必须从投标人对公账户转出或汇出。

3、收款单位：四川振嘉工程招标代理有限公司；

开户行：中国工商银行股份有限公司巴中分行；

银行账号：2318597109100226061；

4、交款截止时间：2020年01月02日17:00（投标保证金的交纳以到账时间为准，）

5、供应商应将银行转账凭证复印件或电汇凭证复印件或采购代理机构出具的收据复印件或加盖采购代理机构财务专用章的保证金交纳证明材料原件装订在资格性响应部分中。

6、保证金联系人：杨女士；联系电话：0827-8668888

十六、代理服务费

代理服务费6000.00（大写：陆仟元整）用于支付专家费、资料费，由成交供应商在领取成交通知书之前向代理公司支付。

十七、联系方式

采购人：巴中市机关事务服务中心

联系人：谢女士



联系电话：13547337778

采购代理机构：四川振嘉工程招标代理有限公司

联系人：李先生

联系电话：0827-8668888

十八、合同主要条款（仅供参考）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX 年 XXX 月 XXX 日

采购人（甲方）：巴中市机关事务服务中心

供应商（乙方）：XXX

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及“巴中市机关事务服务中心热水器采购项目”（项目编号：SCBZJGSWFZX[2019]02）的《询价文件》、乙方的《投标文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《投标文件》、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

品名	规格	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	交货 期限	资金来源（万元）			
							预 算 内	预 算 外	自 筹	其 他

二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX 元，即 RMB ¥ XXX 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收

合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）XXX标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起XXX日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的30日内，在合同签订生效之日起（30）天内交货到甲方指定地点，随即在30日内全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后 XXX 日内初步验收。初步验收合格后，进入 XXX 天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后 XXX 日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在谈判文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3. 货物安装调试完毕后 XXX 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5. 如货物经乙方 XXX 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲

方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

五、付款方式

1.甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之二计算）后支付合同总价款的30%；全部货物到场后经清点无误后支付合同总价款30%，安装调试完毕经验收合格支付至合同总价款的35%；剩余5%转为质量保证金，半年后无息退还。

2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的XXX日内，提交支付凭证资料给XXX财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之XXX款项：¥XXX元，人民币大写XXX元整；自筹资金由甲方直接支付给乙方。

3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4.履约保证金：在货物验收合格满XXX后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的XXX日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款¥XXX元，人民币大写：XXX元整。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后 XX 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 XXX 小时内响应到场，XXX 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 XXX 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1.甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 XXX 的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 XXX/天的违约金；逾期付款超过 XXX 天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 XXX 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交

足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 XXX/天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 XXX 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术检测机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 XXX 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 XXX 的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 XXX 向甲方支付违约金。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。



九、其他

- 1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
- 2.本合同双方应加盖骑缝章。
- 3.本合同一式三份，自双方签章并经代理机构审核编号后生效。

甲方、乙方、采购代理机构各执一份。

甲方：（盖单位公章）

乙方：（盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日



四川振嘉工程招标代理有限公司

专业 · 诚信 · 合力创新